


- Legende
- geplante Schmutzwasserdruckleitung
 - geplanter Schmutzwasserfreispiegelkanal
 - geplante Wasserleitung
 - bestehende Wasserleitung
 - bestehende Wasserleitung - wird nach Neubau stillgelegt
 - bestehender RW-Kanal
 - bestehender RW-Kanal (genaue Lage und Höhenlage nicht bekannt)
 - best. Telekomleitung (unterirdisch)
 - best. Telekomleitung (Freileitung)
 - best. Stromleitung (unterirdisch)
 - best. Stromleitung (Freileitung)

Grundstücksanschlüsse in DA 50 Wavin TS, SDR 11
Anschluss Schützenheim DA 63 Wavin TS, SDR 11

Komplette Leitungsverlegung mittels gesteuertem
Horizontalspülbohrverfahren, außer Moosmühle
S15 bis Anschluss an best. Schacht -> offene Verlegung

Horizontalspülbohrverfahren
Bei Problemen infolge hoher Spülungsverluste bzw.
großer Lageabweichungen -> Verlegung in offener Bauweise



Nr.	Änderungen	geñh. am	Name	ges. an	Datum
Vorhaben: AWA Markt Erkheim BA 11 AWA AV Oberes Günstal BA 33 WW Markt Erkheim BA 05, Teil 2					0. Fertigung
Landkreis: Unterallgäu					Beilage Nr.: 1.2 Projekt Nr.: 06609 vermessen: 06610
Maßstab:	Ausführungslageplan 2 Daxberg			entworfen: März 06	Karrer
Vorhabensträger:	Entwurfsverfasser: A & B GmbH & Co. KG Am Prinzenbuckel 28, 87490 Bönwang Tel. 08304/9201-0, Fax 08304/9201-20			gezeichnet: Mai 06	Auerbacher
					geprüft:
					August 2006